

## Sistemi trifase a tensioni diverse

Scritto da Administrator

Domenica 05 Novembre 2017 18:05 -

---

Buona sera, complimenti per il blog. Volevo sapere come segnare le tre fasi nella concatenata per distinguerle dal tri fase con neutro(R-S-T-N) *sistemi trifasi a 220 V concatenata e 400 V concatenata*

Grazie mille.

Claudio

RISPOSTA: Intanto le fasi si distinguono per il colore, ma penso che nel suo caso siano cavi butilici: in questo caso le fasi ed il neutro si distinguono fasciando le estremità dei cavi con nastro isolante colorato. Non c'è distinzione fra 400 concatenata e 220 concatenata, quindi si possono usare terne trifasi di colori diversi.