

Vi ricordo che in relazione al DPR 462/01 gli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, luoghi medici devono essere periodicamente verificati: ogni 2/5 anni. Se volete rivolgervi all'Azienda Unità sanitaria Locale potete inviare alla stessa una lettera di richiesta come potete vedere [ALLEGATA](#) alla presente.

Nella lettera dovete indicare tutti i dati a Vs. conoscenza dell'impianto ed indirizzarla con raccomandata al servizio ASL o ASP (la dizione è ultimamente cambiata).